

5.2.2 รองรับแบนวิท ที่ 350MHz

5.2.3 มีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน(PE)

5.2.4 มีลวดสลิงเพื่อช่วยในการดึง

5.2.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

5.2.6 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

5.2.7 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

5.3 ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกจำนวน 6 ตู้

5.3.1 เป็นตู้ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด

5.3.2 ผลิตจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized

5.3.3 เคลือบด้วย Zinc Phosphate เพื่อป้องกันสนิม

5.3.4 พ่นด้วยสีฝุ่นชนิด Epoxy

5.3.5 ด้านข้างทั้งสองด้าน เจาะกริบบายอากาศ

5.3.6 หลังคาตู้ต้องเป็นชั้นเดียวกับตัวตู้เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าตู้

5.3.7 ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 50 (W) x 65 (H) x 20 (D) เซนติเมตร

5.3.8 สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐาน IP54

5.3.9 ผลิตตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากล IEC61439-2

5.3.10 มีขาตั้งและยึดเครื่องสำรองไฟกับตู้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทก

5.4 มีชุดป้องกันการลัดวงจร,ไฟกระชอก,ไฟเกิน จำนวน 6 ชุด

5.4.1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรและการลัดวงจร

5.4.2 เป็นชนิดเกาะรางตามมาตรฐาน IEC60898

5.4.3 เทคโนโลยี thermal magnetic MCB miniature circuit break

5.4.4 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 415V

5.4.5 พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน10A

5.4.6 พิกัดกระแสลัดวงจร (Icn) ไม่เกิน 6KA

5.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิจำนวน 6 ชุด

5.5.1 มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก

5.5.2 มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

5.5.3 มีพัดลมระบายอากาศ

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.