

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี																			
ลำดับ	แผนงาน งาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เชิญชวน				คัดเลือก	เจาะ จง	มี ไม่มี	เชิญชวน/ คัดเลือก/ เจาะจง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๖๑.... (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี.. ๒๕๖๑.... (ล้านบาท)
๒.	บริหาร งาน ทั่วไป/ การศึกษา ความสงบ ภายใน/ การ ศึกษา	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ชนิดติดผิผนัง - ๑๘,๐๐๐ BTU - ๒๔,๐๐๐BTU (ตามรายการแนบท้าย)	๕ ๘		/	/								เม.ย..๖๑	เม.ย..๖๑	๓๒๙,๐๐๐.	๓๒๙,๐๐๐.		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(พงษ์ภูมิ วิชัย)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายฉลอง ขำตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายละเอียดแนบท้าย

รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งผนังมีระบบฟลोकอากาศ) พร้อมติดตั้ง

- ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง

- ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๒. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๓. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง

๔. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕

๕. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๖. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟลोकอากาศจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถกรองอากาศได้

๗. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๘. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการ

ประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง(EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้นำจำนวน บีทียู หารด้วย จำนวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือ EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถ

ประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

๙. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

- สวิตช์ ๑ ตัวต่อห้องแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๑๐. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดติดตั้งผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐.-บาท